



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области
ПРОКУРАТУРА
Александрово-Гайского района

ул. Первомайская, 117, с. Александров-Гай
Саратовская область, Россия, 413372

Директору МБОУ «СОШ с. Камышки»
Александрово – Гайского МР
Саратовской области

Харькову С.П.

06.06.2015 № 10-107-2015
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о безопасности жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Александрово – Гайского района в порядке надзора совместно с ОНД по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

В результате проверки выявлен ряд нарушений требований указанного законодательства в деятельности МБОУ СОШ с. Камышки.

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», основным принципом противодействия терроризму является системность и комплексное использование политических, информационно – пропагандистских, социально – экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия.

Одной из основных мер по предупреждению (профилактике) терроризма является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей (подп. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 г.).

Согласно ст. 6 Федерального закона № 124 – ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье,

образовательном учреждении, специальному учебно-воспитательному учреждению или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка.

С учетом положений п. 15 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии с п.2 и п. 3 ч. 6 ст. 28 названного Закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.7 ст.28 Закона образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно – технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 указанного Закона пожарная безопасность считается обеспеченной, в том числе, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и технических регламентах.

Согласно ч.7 ст.83 Технического регламента одним из требований к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации является:

- системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Согласно п. 1.2 «Свода правил системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматические нормы и правила

проектирования» (СП 5.13130.2009), утвержденных и введеных в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке.

Согласно п. 12.2.1 названного Свода правил, в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

- о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
- о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);

б) световая сигнализация:

- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
- об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации).

При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки ("Пуск по направлениям" и др.).

В нарушение изложенного, на момент проверки установлено, что система автоматической пожарной сигнализации учреждения не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без участия дежурного персонала (п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1 СП 5.13130.2009).

Согласно ч.1 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с ч.61 названных Правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной

сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

В нарушение указанных правил договор со специализированной организацией на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не заключен. (п.61 ППР в РФ от 25.04.2012г №390).

В соответствии с п. «в» ч.42 названных Правил, запрещается оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В нарушение данных требований в кухонных помещениях электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.

Указанные нарушения недопустимы, могут повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних учащихся, а также персонала образовательного учреждения.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.


3. По основаниям, указанным в настоящем представлении рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых к устраниению указанных в нем нарушений закона мерах должно быть сообщено прокурору района в письменной форме в установленный законом месячный срок с предоставлением копии приказа о наказании виновных лиц.

И.о. прокурора района

советник юстиции

тел. 2-29-75



S.V. Kiryanov